

ДВСЦ ВО  
Державний  
випробувальний сертифікаційний  
центр вибухозахищеного та  
рудникового обладнання  
ДОНЕЦЬК

# СВІДОЦТВО

про вибухозахищеність електрообладнання  
(електротехнічного пристрою)

**№ 377 (додаток 1)**

Свідоцтво видане фірмі OPW Fuel Management Systems Inc. (Hodkins, США) посвідчує, що виготовлені підприємством вироби:

Системи вимірювання рівня пального SiteSentinel 1, SiteSentinel II, SiteSentinel III, SiteSentinel Integra, SiteSentinel iSite та SiteSentinel iTouch є вибухозахищеними та відповідають нормативно-правовим актам з охорони праці щодо загальних вимог з електробезпеки.

На підставі проведених в ДВСЦ ВО експертизи технічної документації, огляду та випробувань на вибухозахищеність указані вироби відповідають вимогам ГОСТ 12.2.007.0, ДСТУ 7113:2009, ГОСТ 22782.5 та їх складовим частинам присвоєне маркування вибухозахисту:



ExiallB X - програмному модулю (Smart Module) систем SiteSentinel II і III;  
ExiallB X - консолі управління систем SiteSentinel 1, SiteSentinel Integra, SiteSentinel iSite та SiteSentinel iTouch;

0ExiallBT4 - зонду пального типів 924A, 924B;

0ExiallBT4 X - детектору витоків лінії FMS-VLLD.

Системи вимірювання рівня пального SiteSentinel 1, SiteSentinel II, SiteSentinel III, SiteSentinel Integra, SiteSentinel iSite та SiteSentinel iTouch можуть бути рекомендовані для застосування на території України.

Свідоцтво дійсне до **25 червня 2018 р.**

Чинність свідоцтва продовжена до

Керівник ДВСЦ ВО

К.В. Меженков



В цьому свідоцтві пронумеровано і скріплено печаткою 3 аркуша